

KÖZLEMÉNY

GALVANO-TECH Kft. Kőszeg, Alsó körút 22/C szám alatti telephely technológiai bővítésének előzetes vizsgálatának megindításáról

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (3) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy a GALVANO-TECH Kft. (9730 Kőszeg, Alsó krt. 22/C) 2016. május 13-án benyújtotta Főosztályunkra a Kőszeg, Alsó körút 22/C szám alatti telephely technológiai előzetes vizsgálati dokumentációját.

A dokumentációban foglaltak a Korm. rendelet 3-5. §-aiban foglaltak figyelembe vételével előzetes vizsgálati eljárás keretében kerülnek elbírálásra.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy az ügyben a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., Tel.: 94/506 700, e-mail: nyugatdunantuli@zoldhatosag.hu) jár el.

Kérelem és mellékleteinek elérési helye:

www.nydtktvf.zoldhatosag.hu/eTajekoztato/Kozlemenyek/Kerelem-es-mellekletei

Jelen közlemény közzétételének időpontja a közleménynek a Főosztály hirdetőtábláján, illetve honlapján (<http://nydtktvf.zoldhatosag.hu>) történő megjelenésének napja: **2016. május 23.**

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti tanulmány tartalmára vonatkozóan – figyelemmel a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés d) pontjára – a közzétételt követő **21 napon** belül közvetlenül a Főosztályunkon lehet észrevételeket tenni.

A Ket. 29. § (7) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján a fenti ügygel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.

Az ügy tárgyának rövid ismertetése

A GALVANO-TECH Kft. a Kőszeg, Alsó körút 22/c szám alatt üzemeltetett galvánüzemének bővítését tervezi. A tevékenység tervezett volumene a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2015. (XII.25.) Korm. rendelet 3. számú 65. pontjának b) alpontja alapján - fémeket és műanyagokat elektronikus vagy kémiai folyamatokkal felületkezelő üzem, ahol az összes kezelőkád térfogata meghaladja a 30 m³-t – előzetes vizsgálat köteles tevékenységnek minősül. Az új galvanizáló soron CO₂ patronok fém felülettel való bevonását tervezik, napi 2 műszakban.

Tervezett kádak száma: 17 db 500 l-es kád (ebből egy db zsírtalanító), 6 db öblítő, 6 db horganyzó, 1-1 db savazó, fehérítő, passziváló és lakkozó kád. Az új galvanizáló sor telepítése a meglévő üzemépületbe történik, új épület kialakítására nem kerül sor.

A tevékenység megkezdésének ideje: a szükséges engedélyek beszerzését követően, várhatóan 2016. év őszén.

A keletkező öblítővizet és elhasznált tömény oldatokat összegyűjtés után előkezelik, majd szennyvízként közcsatornára vezetik, vagy veszélyes hulladékként gondoskodnak ártalmatlanításukról.

A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció (készítette: KÖRSZOL Bt., Szombathely) megállapítása alapján a tervezett tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatása nem jelentős.

Az ügy irataiba való betekintés rendje

Az érintettek az ügy irataiba és a tervekbe a Főosztályon és a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjénél lehet betekinteni.

Tájékoztatom, hogy az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során nyilatkozatot tegyen, vagy a nyilatkozattételt megtagadja. Ügyfélfogadási időben az eljárás során keletkezett iratokba – az eljárás bármely szakaszában – betekinthez, azokról másolatot, kivonatot készíthet vagy térítés ellenében másolatot kérhet.

A Főosztály ügyfélfogadási ideje és helye:

Szombathely, Vörösmarty u. 2. II. em. 217. szoba

Ügyfélfogadási rend:

- Hétfő: 8:30 – 12:00
- Szerda: 8:30 – 12:00, 13:00 – 16:00
- Péntek: 8:30 – 12:00

A betekintés módjáról a környezetvédelmi hatóságnál vagy a jegyzőnél lehet részletes felvilágosítást kapni.

A Ket. 28/A. § (3) bekezdése alapján tájékoztatom arról is, hogy a hatóság postai úton, telefaxon, személyesen átadott irat útján, kézbesítési meghatalmazott útján, elektronikus úton, szóban és telefonon tart kapcsolatot az ügyféllel.

Az eljárás eredményeként meghozható döntések

A Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján a Főosztály az alábbi döntéseket hozhatja:

„(2) A környezetvédelmi hatóság a határozatában

a) megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint

aa) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelembevételével a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,

ab) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,

ac) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely, a Kvt. 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;

b) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;

c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel,

ca) ennek tényét rögzíti és - a cb) alpontban foglaltak kivételével - megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,

cb) ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;

d) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő."

Szombathely, 2016. május 20.

Vas Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály