



tokozott elosztóberendezés

áramköri vezeték

EPH bekötések

I.s. világítási kapcsoló, süllyesztett, ,fehér színben

II.s. világítási kapcsoló, süllyesztett, ,fehér színben

2 ák.-s. világítási kapcsoló, süllyesztett, ,fehér színben

váltó világítási kapcsoló, süllyesztett, ,fehér színben

II.s+f. dugaszoló aljzat, süllyesztett, ,fehér színben

II.s+f. dugaszoló aljzat, süllyesztett, ,fehér színben, gyermekvédtel kivitel

II.s+f. dugaszoló aljzat, süllyesztett, védett, vízmentes kivitel,fehér színben

műanyagtokozott ipari kapcsoló, III.s., IP54 védett kivitel, falon kívüli

mozgásérzékelő, oldalfali, fehér, direkt 230 V~ 6A

mennyezeti mozgásérzékelő, fehér, direkt 230 V~ 6A, 360°-os érzékelési tartománnyal

RJ-11 tip. telefon csatlakozó aljzat, süllyesztett, fehér

RJ-45 tip. informatikai csatlakozó aljzat, süllyesztett, fehér

csillagpontos végponti TV csatlakozó aljzat, süllyesztett, fehér

konyhagép sorkapocs, bekötési pont

mennyezeti lámpatest

oldalfali lámpatest

fénycsőves lámpatest

beépített akkus kijáratmutató lámpatest, készenléti üzemű, LED-es

passzív infra riasztó mozgásérzékelő

riasztó kezelőegység

tervjel	lámpatest típus	db
L 1	Compass UFO-218K-35 tip. 2x18 W kompakt fénycsőves, IP54 lámpatest opál akril búrával	26
L 2	Compass Quadra-218K-35 tip. 2x18 W kompakt fénycsőves, IP54 lámpatest opál akril búrával	18
L 3	Compass UFO-218K-35 tip. 2x18 W kompakt fénycsőves, IP65 lámpatest opál akril búrával	3
L 4	Compass PLAZA-11K-35 tip. kompakt fénycsőves, IP20 fali lámpatest gyöngyplexi búrával	6
L 5	Compass MP-258-35 tip. 2x58 W-os fénycsőves, műanyag előlapos zárt lámpatest	2
L 6	Compass GYM-258-35-110 tip. 2x58 W-os fénycsőves, labda védett lámpatest	6
L 7	Compass ANTAQ 235-35-21 tip. 2x35 W-os fénycsőves, IP65 védett lámpatest	4
L 8	Compass UFO-211-35-20 tip. 2x11 W kompakt fénycsőves, IP65 lámpatest opál búrával	10

<div><div>PRODUKT</div><div>KFT SZOMBATHELY</div><div>H-9700 SZOMBATHELY, GÉFIN GYULA U.5. TEL.: 94/506-988, TEL/FAX: 94/ 506-989</div></div>				Rajzszám:
Megbízó: KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, 9730 KŐSZEG, JURISICS tér 8.				Törzsszám:
Munka megnevezése: KŐSZEG, VÁRKOR 42. hsz. (1737 hrsz.) ALATTI INGATLANON LÉVŐ ÓVODAÉPÜLET KONYHÁJÁNAK ÁTALAKÍTÁSA, ÚJ TORNATEREM KIALAKÍTÁSA				Tervfajta: kiviteli
Rajz megnevezése: Jelmagyarázat				Rajzterület:
Rajzoló:	Szerkesztő:	Tervező: Füle Ernő	Társtervezők:	Lépték:
Vezető tervező: Füle Ernő V 18-0188, EN-VI 18-0188, EN-ME 18-0188	Részlegvezető:	Ügyvezető Igazgató: Füle Ernő		Kelt: 2015.11.